

**АНКЕТА**

**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ  
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  
для формирования электронного паспорта объекта**

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект)</b> (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) |  |  |  |
| Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница № 31" - СТАЦИОНАР БОЛЬНИЦЫ   |  |  |  |
| 1037828003927   |  |  | ОГРН                                     |
| (полное и сокращенное наименование объекта)   |  |  |  |
| <b>Вид деятельности объекта</b> (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)  |  |  |  |
| 1. 85.11.1  |  |  | ОКВЭД основной                           |
| 2   |  |  | ОКВЭД дополнительный                     |
| 3. и т.д.   |  |  | ОКВЭД дополнительный                     |
| <b>Форма собственности</b>   13   |  |  | ОКФС                                     |
| (указывается форма собственности по ОКФС)   |  |  |  |
| <b>Организационно-правовая форма</b>   75203  |  |  | ОКОПФ                                    |
| (указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)  |  |  |  |
| <b>Должность, Ф.И.О. руководителя объекта</b>   |  | <b>Главный врач</b>  | <b>Рывкин А.Ю.</b>                       |
| <b>Телефон, факс руководителя объекта</b>   |  | <b>Тел. (812) 235 – 11 - 04</b>  | <b>Факс</b>                              |
| <b>E-mail объекта</b>   |  | b31@zdrav  |  |
| <b>Юридический адрес объекта</b>  |  | 197110   | г. Санкт-Петербург, пр. Динамо, дом 3.   |
|   |  | (индекс)   | (почтовый адрес)                         |
| <b>Фактический адрес объекта</b>  |  | 197110   | г. Санкт-Петербург, пр. Динамо, дом 3.   |
|   |  | (индекс)   | (почтовый адрес)                         |
| <b>Наименование организации владельца (арендатора) объекта</b>  |  | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница № 31" |  |
| (указывается организационно-правовая форма и название организации)  |  |  |  |
| <b>Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта</b>   |  | 197110   | (индекс)                                 |
| г. Санкт-Петербург, пр. Динамо, дом 3.  |  | (почтовый адрес)   |  |
| <b>Наименование вышестоящей организации (собственника)</b>  |  | Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга  |  |
| (указывается организационно-правовая форма и название организации)  |  |  |  |
| <b>Юридический адрес вышестоящей организации</b>  |  | 191023   | Санкт-Петербург, Малая Садовая ул., д. 1 |
|   |  | (индекс)   | (почтовый адрес)                         |
| <b>Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации</b>   |  |  |  |
| <b>Телефон, факс руководителя вышестоящей организации</b>   |  | <b>Тел. (812) 63-555-63</b>  | <b>Факс (812) 314-18-14</b>              |
| <b>E-mail руководителя вышестоящей организации</b>  |  | kzdrav@gov.spb.ru  |  |

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».



| 1   | 2  | 3 | 4 | 5 | 6  | 7            | 8                | 9              | 10                | 11 |
|-----|--|---|---|---|--|--------------|------------------|----------------|-------------------|----|
| 1   | <b>Подходы к объекту, пути движения</b>  |   |   |   |  |              |                  |                |                   |    |
| 1.1 | Пути пешеходного движения к объекту от остановки общественного транспорта  |   |   |   |  |              |                  |                |                   |    |
|     | Название зоны  |   |   |   | "Городская клиническая больница № 31" (см. прим. п.5)  |              |                  |                |                   |    |
|     |  | 1 | 1 | 0 | Ширина пешеходных путей «К»  | м            | Не менее 1,2     | Не менее 1,2   | п. 4.1.7, рис.Д.5 |    |
|     |  | 0 | 0 | 0 | Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»   | м            | Не более 0,015   | Не более 0,015 | п. 4.1.8, рис.Д.5 |    |
|     |  | 1 | 1 | 0 | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»   | соответствие | соответствует    |                | п. 4.1.11         |    |
|     |  | 0 | 0 | 0 | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С» | наличие      | отсутствует      |                | п.4.3.4, рис.Д.4  |    |
|     |  | 0 | 0 | 0 | Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»   | наличие      | отсутствует      |                |                   |    |
| 1.2 | Наружные лестницы на пути пешеходного движения к объекту от остановки общественного транспорта   |   |   |   |  |              |                  |                |                   |    |
|     | Название зоны  |   |   |   | "Городская клиническая больница № 31" (см. прим. п.5)  |              |                  |                |                   |    |
|     |  | 0 | 0 | 0 |  |              |                  |                |                   |    |
| 1.3 | Пандусы: стационарные на пути пешеходного движения к объекту от остановки общественного транспорта                                       |   |   |   |  |              |                  |                |                   |    |
|     | Название зоны  |   |   |   | "Городская клиническая больница № 31" (см. прим. п.5)  |              |                  |                |                   |    |
|     |  | 0 | 0 | 0 |  |              |                  |                |                   |    |
| 1.4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на пути пешеходного движения к объекту от остановки общественного транспорта |   |   |   |  |              |                  |                |                   |    |
|     | Название зоны  |   |   |   | "Городская клиническая больница № 31" (см. прим. п.5)  |              |                  |                |                   |    |
|     |  | 0 | 0 | 0 |  |              |                  |                |                   |    |
| 1.5 | <b>Пути пешеходного движения по территории до стационара.</b>  |   |   |   |  |              |                  |                |                   |    |
|     | Название зоны  |   |   |   | "Городская клиническая больница № 31" (см. прим. п.5)  |              |                  |                |                   |    |
|     |  | 1 | 1 | 0 | Ширина пешеходных путей «К»  | м            | 4,0              | не менее 1,2   | п. 4.1.7, рис.Д.5 |    |
|     |  | 1 | 1 | 0 | Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»   | м            | 0,07             | Не более 0,015 | п. 4.1.8, рис.Д.5 |    |
|     |  | 1 | 1 | 1 | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»   | соответствие | не соответствует |                | п. 4.1.11         |    |
|     |  | 0 | 1 | 1 | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения   | наличие      | отсутствует      |                | п.4.3.4, рис.Д.4  |    |

| 1          | 2   | 3 | 4 | 5 | 6  | 7            | 8            | 9             | 10                | 11 |
|------------|---|---|---|---|--|--------------|--------------|---------------|-------------------|----|
|            |   |   |   |   | бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»   |              |              |               |                   |    |
|            |   | 0 | 1 | 1 | Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С» | наличие      | отсутствует  |               |                   |    |
| <b>1.6</b> | <b>Наружные лестницы на пути пешеходного движения по территории</b>   |   |   |   |  |              |              |               |                   |    |
|            | Название зоны   |   |   |   | "Городская клиническая больница № 31" (см. прим. п.5)  |              |              |               |                   |    |
|            |   | 1 | 1 | 0 | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»  | м            | 0,35         | 0,35-0,4      | п. 4.1.12         |    |
|            |   | 1 | 1 | 0 | Высота ступеней «О», «С»   | м            | 0,15         | 0,12- 0,15    |                   |    |
|            |   | 1 | 1 | 0 | Ширина марша лестниц «О»   | м            | 4,30         | Не менее 1,35 |                   |    |
|            |   | 0 | 1 | 1 | Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»  | м            | 0,0          | 0,85-0,92     | пп.4.1.14, 5.2.15 |    |
|            |   | 0 | 1 | 1 | Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»  | наличие      | отсутствие   |               | п.5.2.11          |    |
|            |   | 1 | 1 | 0 | Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»   | соответствие | соответствие |               | п. 4.1.12         |    |
|            |   | 0 | 1 | 1 | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»   | наличие      | отсутствие   |               |                   |    |
|            |   | 0 | 1 | 1 | Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»   | м            | 0            | 0,27-0,33     | п.5.2.15          |    |
| <b>1.7</b> | <b>Пандусы: стационарные на пути пешеходного движения,</b>  |   |   |   |  |              |              |               |                   |    |
|            | Название зоны дублирующий наружную лестницу   |   |   |   | "Городская клиническая больница № 31" (см. прим. п.5)  |              |              |               |                   |    |
|            |   | 0 | 1 | 1 |  |              |              |               |                   |    |
| <b>1.8</b> | <b>Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на пути пешеходного движения к объекту от остановки общественного транспорта</b> |   |   |   |  |              |              |               |                   |    |
|            | Название зоны   |   |   |   | "Городская клиническая больница № 31" (см. прим. п.5)  |              |              |               |                   |    |
|            |   | 0 | 0 | 0 |  |              |              |               |                   |    |
| <b>2</b>   | <b>Входной узел</b>   |   |   |   |  |              |              |               |                   |    |
|            | (п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)  |   |   |   |  |              |              |               |                   |    |
| <b>2.1</b> | <b>Наружные лестницы</b>  |   |   |   |  |              |              |               |                   |    |
|            | Название зоны   | 0 | 0 | 0 |  |              |              |               |                   |    |
| <b>2.2</b> | <b>Пандусы: стационарные</b>  |   |   |   |  |              |              |               |                   |    |
|            | Название зоны   | 0 | 0 | 0 |  |              |              |               |                   |    |

| 1   | 2   | 3 | 4 | 5 | 6   | 7            | 8               | 9              | 10                     | 11 |
|-----|---|---|---|---|---|--------------|-----------------|----------------|------------------------|----|
| 2.3 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)  |   |   |   |   |              |                 |                |                        |    |
|     | Название зоны вторая входная площадка с улицы (стационар)           |   |   |   | "Городская клиническая больница № 31" пр. Динамо д.3 литер А . (наименование ОСИ (см. прим. п.5)) |              |                 |                |                        |    |
|     |   | 1 | 1 | 1 | Ширина пандуса «К»  | м            | 1.0             | Не менее 1,0   | п.5.2.13               |    |
|     |   | 1 | 1 | 0 | Уклон пандуса «К»   | (%).         | 10%             | Не более 10%   |                        |    |
|     | Пандусы: инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) |   |   |   |   |              |                 |                |                        |    |
|     | Название зоны первая входная площадка с улицы (стационар)           |   |   |   | "Городская клиническая больница № 31" пр. Динамо д.3 литер А . (наименование ОСИ (см. прим. п.5)) |              |                 |                |                        |    |
|     |   | 0 | 1 | 1 | Ширина пандуса «К»  | м            | 0.0             | Не менее 1,0   | п.5.2.13               |    |
|     |   | 0 | 1 | 1 | Уклон пандуса «К»   | (%).         | 0.0             | Не более 10%   |                        |    |
| 2.4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением         |   |   |   |   |              |                 |                |                        |    |
|     | Название зоны   |   |   |   |   |              |                 |                |                        |    |
|     |   | 0 | 0 | 0 |   |              |                 |                |                        |    |
| 2.5 | Подъемники мобильные  |   |   |   |   |              |                 |                |                        |    |
|     | Название зоны   |   |   |   |   |              |                 |                |                        |    |
|     |   | 0 | 0 | 0 |   |              |                 |                |                        |    |
| 2.6 | Входные площадки  |   |   |   |   |              |                 |                |                        |    |
|     | Название зоны первая входная площадка с улицы (стационар )          |   |   |   | "Городская клиническая больница № 31" пр. Динамо д.3 литер А – (наименование ОСИ (см. прим. п.5)) |              |                 |                |                        |    |
|     |   | 1 | 1 | 0 | Навес «К», «О», «С», «Г», «У»   | наличие      | в наличии       |                | п. 5.1.3               |    |
|     |   | 1 | 1 | 1 | Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»   | наличие      | в наличии       |                | СП 35-101-2001, п.3.17 |    |
|     |   | 1 | 1 | 0 | Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»     | соответствие | соответствие    |                | п. 5.1.3               |    |
|     |   | 1 | 1 | 1 | Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»  | м            | 0,06            | Не более 0,025 | СП 118.13330, п.4.7    |    |
|     |   | 1 | 1 | 1 | Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85;-«К»  | соответствие | 1,5x1,76        |                | п. 5.1.3               |    |
|     |   | 0 | 1 | 1 | Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2;-«К»  | соответствие | не соответствие |                | п. 5.1.3               |    |
|     | Название зоны вторая входная площадка с улицы (стационар)           |   |   |   | "Городская клиническая больница № 31" пр. Динамо д.3 литер А – (наименование ОСИ (см. прим. п.5)) |              |                 |                |                        |    |

| 1    | 2  | 3 | 4 | 5 | 6   | 7            | 8                | 9              | 10                        | 11               |
|------|--|---|---|---|---|--------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|
|      |  | 1 | 1 | 0 | Навес «К», «О», «С», «Г», «У»   | наличие      | в наличии        |                | п. 5.1.3                  |                  |
|      |  | 1 | 1 | 1 | Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»   | наличие      | в наличии        |                | СП 35-101-2001,<br>п.3.17 |                  |
|      |  | 1 | 1 | 0 | Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»                               | соответствие | соответствие     |                | п. 5.1.3                  |                  |
|      |  | 1 | 1 | 1 | Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»  | м            | 0,10             | Не более 0,025 | СП 118.13330,<br>п.4.7    |                  |
|      |  | 1 | 1 | 1 | Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85; «К»  | соответствие | 1,5x1,76         |                | п. 5.1.3                  |                  |
|      |  | 0 | 1 | 1 | Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2; «К»  | соответствие | не соответствует |                | п. 5.1.3                  |                  |
| 2.7  | Входные тамбуры  |   |   |   |   |              |                  |                |                           |                  |
|      | Название зоны  |   |   |   | "Городская клиническая больница № 31" пр. Динамо д.3 литер А – (стационар) (наименование ОСИ (см. прим. п.5))               |              |                  |                |                           |                  |
|      |  | 1 | 1 | 0 | Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»   | соответствие | соответствует    | Не менее 1,5   | 5.1.7.                    |                  |
| 2.8  | Входные двери, в т.ч. тамбурные <b>раздвижные</b>                    |   |   |   |   |              |                  |                |                           |                  |
|      | Название зоны  |   |   |   | "Городская клиническая больница № 31" пр. Динамо д.3 литер А –(стационар ) (наименование ОСИ (см. прим. п.5))               |              |                  |                |                           |                  |
|      |  | 1 | 1 | 0 | Ширина в свету «К»  | м            | 1,8              | Не менее 1,2   | п. 5.1.4                  | Одна створка 0.9 |
|      |  | 0 | 0 | 0 | Высота каждого элемента порогов «К», «С»  | м            | 0,0              | Не более 0,014 |                           |                  |
| 2.9  | Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей                     |   |   |   |   |              |                  |                |                           |                  |
|      | Название зоны  |   |   |   | "Городская клиническая больница № 31" пр. Динамо д.3 литер А – (стационар) (наименование ОСИ (см. прим. п.5))               |              |                  |                |                           |                  |
|      |  | 0 | 1 | 1 | Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У»  | соответствие | отсутствует      |                | п. 5.1.5                  |                  |
|      |  | 0 | 1 | 1 | Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»                        | соответствие | отсутствует      |                |                           |                  |
| 2.10 | Вестибули общественных зданий  |   |   |   |   |              |                  |                |                           |                  |
|      | Название зоны  |   |   |   | "Городская клиническая больница № 31" пр. Динамо д.3 литер А – (стационар) (наименование ОСИ (см. прим. п.5))               |              |                  |                |                           |                  |
|      |  | 1 | 1 | 1 | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»  | м            | 0,76             | Не менее 1,0   | п. 5.1.8                  |                  |
|      |  | 0 | 1 | 1 | Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»   | наличие      | отсутствует      |                | п. 5.5.6                  |                  |
|      |  | 0 | 1 | 1 | Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г» | наличие      | отсутствует      |                |                           |                  |
| 3    | Пути движения внутри здания  |   |   |   |   |              |                  |                |                           |                  |
| 3.1  | Коридоры, переходы в другие здания                                   |   |   |   |   |              |                  |                |                           |                  |
|      | Название зоны  |   |   |   | "Городская клиническая больница № 31" пр. Динамо д.3 литер А – (стационар) (наименование ОСИ (см. прим. п.5))               |              |                  |                |                           |                  |
|      |  | 1 | 1 | 0 | Ширина «К»  | м            | 2,40             | Не менее 1,5   | п. 5.2.1                  |                  |
| 3.2  | Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров |   |   |   |   |              |                  |                |                           |                  |

| 1   | 2                   | 3 | 4 | 5 | 6  | 7            | 8             | 9              | 10                                | 11                |
|-----|---------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|
|     | Название зоны       |   |   |   | "Городская клиническая больница № 31" пр. Динамо д.3 литер А – (дверной проем по пути движения к лифтам стационар) (наименование ОСИ (см. прим. п.5))                              |              |               |                |                                   |                   |
|     |                     | 1 | 1 | 0 | Ширина «К»   | м            | 1,6           | Не менее 0,9   | п. 5.2.4                          | Одна створка 0.8  |
|     |                     | 0 | 0 | 0 | Высота порогов или перепад высот «К», «С»  | м            | 0.0           | Не более 0,014 | п. 5.2.4                          |                   |
|     |                     | 0 | 1 | 1 | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»  | наличие      | отсутствует   |                | п. 5.4.1                          |                   |
|     | Название зоны       |   |   |   | "Городская клиническая больница № 31" пр. Динамо д.3 литер А - (дверной проём ведущий на внутреннюю лестницу с 1 по 6 эт ( стационар) – наименование ОСИ (см. прим. п.5) распашные |              |               |                |                                   |                   |
|     |                     | 1 | 1 | 1 | Ширина «К»   | м            | 1,30          | Не менее 0,9   | п. 5.2.4                          | Одна створка 0.65 |
|     |                     | 0 | 0 | 0 | Высота порогов или перепад высот «К», «С»  | м            | 0,0           | Не более 0,014 | п. 5.2.4                          |                   |
|     |                     | 0 | 1 | 1 | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»  | наличие      | отсутствует   |                | п. 5.4.1                          |                   |
| 3.3 | Внутренние лестницы |   |   |   | "Городская клиническая больница № 31" пр. Динамо д.3 литер А – (стационар, внутренние лестницы № 1 по пути движения в холле) (наименование ОСИ (см. прим. п.5))                    |              |               |                |                                   |                   |
|     | Название зоны       |   |   |   | "Городская клиническая больница № 31" пр. Динамо д.3 литер А – (стационар, внутренние лестницы № 1 по пути движения в холле) (наименование ОСИ (см. прим. п.5))                    |              |               |                |                                   |                   |
|     |                     | 1 | 1 | 0 | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»  | м            | 0,35          | 0,28 - 0,35    | п.6.11 СП 118.13330.2012          | 1 марш            |
|     |                     | 1 | 1 | 0 | Высота ступеней «О», «С»   | м            | 0,15          | 0,13 - 0,17    |                                   |                   |
|     |                     | 1 | 1 | 1 | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»   | м            | 0,9           | 0,85-0,92      | п. 5.2.15                         |                   |
|     |                     | 0 | 0 | 1 | Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»   | м            | 0             | 0,27-0,33      |                                   |                   |
|     |                     | 0 | 0 | 1 | Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»  | наличие      | отсутствие    |                | п. 5.2.11                         |                   |
|     |                     | 1 | 1 | 0 | Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»  | м            | 4,2           | Не менее 1,35  | п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9 |                   |
|     |                     | 0 | 0 | 0 | Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»  | м            | 0,0           | Не менее 1,05  | СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1  |                   |
|     |                     | 0 | 0 | 0 | Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»  | соответствие | соответствует |                | п. 5.2.9                          |                   |
|     | Название зоны       |   |   |   | "Городская клиническая больница № 31" пр. Динамо д.3 литер А - (стационар, внутренние лестницы № 2 по пути движения в холле) – наименование ОСИ (см. прим. п.5)                    |              |               |                |                                   |                   |
|     |                     | 1 | 1 | 0 | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»  | м            | 0,35          | 0,28 - 0,35    | п.6.11 СП 118.13330.2012          | 1 марш            |
|     |                     | 1 | 1 | 0 | Высота ступеней «О», «С»   | м            | 0,15          | 0,13 - 0,17    |                                   |                   |
|     |                     | 0 | 1 | 1 | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»   | м            | 0,0           | 0,85-0,92      | п. 5.2.15                         |                   |
|     |                     | 0 | 1 | 1 | Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»   | м            | 0,0           | 0,27-0,33      |                                   |                   |

| 1   | 2                    | 3 | 4 | 5 | 6  | 7            | 8             | 9                    | 10                                | 11        |
|-----|----------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|
|     |                      | 0 | 1 | 1 | Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»  | наличие      | отсутствие    |                      | п. 5.2.11                         |           |
|     |                      | 1 | 1 | 0 | Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»  | м            | 4,2           | Не менее 1,35        | п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9 |           |
|     |                      | 0 | 0 | 0 | Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»  | м            | 0,0           | Не менее 1,05        | СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1  |           |
|     |                      | 0 | 0 | 0 | Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»  | соответствие | отсутствует   |                      | п. 5.2.9                          |           |
|     | Название зоны        |   |   |   | <b>"Городская клиническая больница № 31" пр. Динамо д.3 литер А - (внутренние лестницы ведущие с 1по 6 этаж, по отделением - стационар) наименование ОСИ (см. прим. п.5)</b>       |              |               |                      |                                   |           |
|     |                      | 1 | 1 | 0 | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»  | м            | 0,35          | 0,28 - 0,35          | п.6.11 СП 118.13330.2012          | 15 маршей |
|     |                      | 1 | 1 | 0 | Высота ступеней «О», «С»   | м            | 0,15          | 0,13 - 0,17          |                                   |           |
|     |                      | 0 | 1 | 1 | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»   | м            | 0,0           | 0,85-0,92            | п. 5.2.15                         |           |
|     |                      | 0 | 1 | 1 | Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»   | м            | 0,0           | 0,27-0,33            |                                   |           |
|     |                      | 0 | 0 | 0 | Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»  | наличие      | отсутствие    |                      | п. 5.2.11                         |           |
|     |                      | 1 | 1 | 0 | Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»  | м            | 1,35          | Не менее 1,35        | п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9 |           |
|     |                      | 0 | 0 | 0 | Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»  | м            | 0,0           | Не менее 1,05        | СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1  |           |
|     |                      | 0 | 0 | 0 | Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»  | соответствие | соответствует |                      | п. 5.2.9                          |           |
| 3.4 | Пандусы стационарные |   |   |   | <b>"Городская клиническая больница № 31" пр. Динамо д.3 литер А – (стационар, пандус стационарный, дублирующий лестничный марш № 1 в холле) (наименование ОСИ (см. прим. п.5))</b> |              |               |                      |                                   |           |
|     | Название зоны        |   |   |   | <b>"Городская клиническая больница № 31" пр. Динамо д.3 литер А – (стационар, пандус стационарный, дублирующий лестничный марш № 1 в холле) (наименование ОСИ (см. прим. п.5))</b> |              |               |                      |                                   |           |
|     |                      | 1 | 1 | 0 | Высота одного подъема «К»  | м            | 0,75          | Не более 0,8         | п. 5.2.13, рис.Д.9                |           |
|     |                      | 1 | 1 | 1 | Уклон «К»  | %            | 30%           | Не более 1:20, (5%)  |                                   |           |
|     |                      | 0 | 0 | 0 | Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»   | %            | 0,0           | Не более 1:10, (10%) |                                   |           |
|     |                      | 1 | 1 | 0 | Ширина пандуса «К»   | м            | 0,92          | Не менее 1,5         | п. 5.2.13                         |           |
|     |                      | 1 | 1 | 0 | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»   | м            | 1,5           | 1,5                  |                                   |           |
|     |                      | 1 | 1 | 0 | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»  | м            | 1,5           | 1,5                  |                                   |           |
|     |                      | 1 | 1 | 1 | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)  | м            | 0,9<br>0,0    | 0,87-0,92            | п. 5.2.15                         |           |
|     |                      | 0 | 1 | 1 | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)   |              |               | 0,7                  | п. 5.2.15                         |           |

| 1   | 2  | 3 | 4 | 5 | 6  | 7            | 8             | 9                    | 10                                       | 11                    |
|-----|--|---|---|---|--|--------------|---------------|----------------------|--|-----------------------|
|     |  | 0 | 1 | 1 | Завершение поручня длиннее марша пандуса «О», «К», «С»   | м            | 0,0           | 0,27-0,33            | п. 5.2.15                                |                       |
|     |  | 1 | 1 | 0 | Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»   | соответствие | соответствует |                      | п. 4.1.16                                |                       |
|     |  | 1 | 1 | 0 | Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У»  | соответствие | соответствие  |                      | п. 5.2.14                                |                       |
| 3.5 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) |   |   |   |  |              |               |                      |  |                       |
|     | Название зоны  |   |   |   | "Городская клиническая больница № 31" пр. Динамо д.3 литер А – (стационар) (наименование ОСИ (см. прим. п.5))  |              |               |                      |  |                       |
|     |  | 0 | 0 | 0 | Ширина пандуса «К»   | м            | 0,0           | Не менее 1,0         | п. 5.2.13                                |                       |
|     |  | 0 | 0 | 0 | Уклон пандуса «К»  | %            | 0,0           | Не более 1:10, (10%) |  |                       |
| 3.6 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением        |   |   |   |  |              |               |                      |  |                       |
|     | Название зоны  |   |   |   | "Городская клиническая больница № 31" пр. Динамо д.3 литер А – (стационар, на лестничном марше № 1, 2 в холле 1 го этажа) (наименование ОСИ (см. прим. п.5)) |              |               |                      |  |                       |
|     |  | 0 | 1 | 1 | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»  | м            | 0,0           | Не менее 1,6         | п. 4.1.14, п.5.2.21<br>ГОСТ Р 51630-2000 |                       |
|     |  | 0 | 1 | 1 | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»   | м            | 0,0           | Не менее 1,6         |  |                       |
| 3.7 | Подъемники мобильные   |   |   |   |  |              |               |                      |  |                       |
|     | Название зоны  |   |   |   | "Городская клиническая больница № 31" пр. Динамо д.3 литер А – (стационар) (наименование ОСИ (см. прим. п.5))  |              |               |                      |  |                       |
|     |  | 0 | 0 | 0 | «К»  | наличие      | отсутствует   |                      | п. 4.1.14                                | С посторонней помощью |
| 3.8 | Лифты  |   |   |   |  |              |               |                      |  |                       |
|     | Название зоны  |   |   |   | "Городская клиническая больница № 31" пр. Динамо д.3 литер А – (стационар, с 1 по 6 этаж) (наименование ОСИ (см. прим. п.5))                                 |              |               |                      |  |                       |
|     |  | 1 | 1 | 0 | Ширина кабины «К»  | м            | 1,7           | Не менее 1,7         | п. 5.2.18                                |                       |
|     |  | 1 | 1 | 0 | Глубина кабины «К»   | м            | 1,5           | Не менее 1,5         |  |                       |
|     |  | 1 | 1 | 0 | Ширина дверного проема «К»   | м            | 0,95          | Не менее 0,95        |  |                       |
|     |  | 1 | 1 | 0 | Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С»   | соответствие | соответствует |                      | ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3            |                       |
|     |  | 1 | 1 | 0 | Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С»  | соответствие | соответствует |                      | ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3            |                       |
|     |  | 1 | 1 | 0 | Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»   | наличие      | наличие       |                      | п. 5.2.20                                |                       |
|     |  | 1 | 1 | 0 | Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»   | наличие      | наличие       |                      | п. 5.2.20                                |                       |
|     |  | 1 | 1 | 0 | Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»  | наличие      | наличие       |                      | п. 5.2.20                                |                       |

| 1        | 2  | 3 | 4 | 5 | 6  | 7       | 8           | 9             | 10               | 11 |
|----------|--|---|---|---|--|---------|-------------|---------------|------------------|----|
|          |  | 1 | 1 | 0 | Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»   | наличие | наличие     |               | п. 5.2.20        |    |
|          |  | 1 | 1 | 0 | Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»   | наличие | наличие     |               | п. 5.5.7         |    |
| <b>4</b> | <b>Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ</b>   |   |   |   |  |         |             |               |                  |    |
| 4.1      | В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. |   |   |   |  |         |             |               |                  |    |
|          | Название зоны  |   |   |   | "Городская клиническая больница № 31" пр. Динамо д.3 литер А – (стационар, регистратура) (наименование ОСИ (см. прим. п.5))  |         |             |               |                  |    |
|          |  | 1 | 1 | 0 | Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»  | наличие | наличие     |               | п. 7.1.3         |    |
| 4.2      | Помещения, места приема МГН в административных зданиях   |   |   |   |  |         |             |               |                  |    |
|          | Название зоны  |   |   |   | "Городская клиническая больница № 31" пр. Динамо д.3 литер А – (стационар, регистратура в холле 1 этажа) (наименование ОСИ (см. прим. п.5))                        |         |             |               |                  |    |
|          |  | 0 | 0 | 0 | Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»   |         |             |               |                  |    |
|          |  | 0 | 0 | 0 | на одно рабочее место  | кв.м    |             | 12            | п. 7.1.13        |    |
|          |  | 0 | 0 | 0 | на два рабочих места   | кв.м    |             | 18            | п. 7.1.13        |    |
|          |  | 1 | 1 | 1 | Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»  | м       | 1,1         | Не более 0,85 | п.7.1.9, рис.Д12 |    |
|          |  | 0 | 1 | 1 | Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»  | наличие | отсутствие  |               | п. 7.1.8         |    |
| <b>5</b> | <b>Санитарно-гигиенические помещения</b><br>(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)   |   |   |   |  |         |             |               |                  |    |
| 5.1      | Доступная кабина в общей уборной   |   |   |   |  |         |             |               |                  |    |
|          | Название зоны  |   |   |   | "Городская клиническая больница № 31" пр. Динамо д.3 литер А – (стационар) (наименование ОСИ (см. прим. п.5))  |         |             |               |                  |    |
|          |  | 1 | 1 | 1 | Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»   | м       | 0,2         | Не менее 0,75 | п.5.3.3 рис.Д.11 |    |
|          |  | 1 | 1 | 1 | Ширина кабины «К»  | м       | 0,9         | Не менее 1,65 |                  |    |
|          |  | 1 | 1 | 1 | Глубина кабины «К»   | м       | 0,95        | Не менее 1,8  |                  |    |
|          |  | 1 | 1 | 1 | Ширина двери кабины «К»  | м       | 0,60        | Не менее 0,9  |                  |    |
|          |  | 0 | 1 | 1 | Опорные поручни «О», «К»   | наличие | отсутствие  |               |                  |    |
|          |  | 0 | 1 | 1 | Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»   | наличие | отсутствует |               |                  |    |
|          |  | 0 | 1 | 1 | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | отсутствует |               | п. 5.3.6         |    |
|          |  | 0 | 1 | 1 | Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У»  | наличие | отсутствует |               | п.5.5.1          |    |

| 1   | 2  | 3 | 4 | 5 | 6  | 7            | 8            | 9             | 10               | 11 |
|-----|--|---|---|---|--|--------------|--------------|---------------|------------------|----|
| 5.2 | Доступная кабина в общей уборной   |   |   |   |  |              |              |               |                  |    |
|     | Название зоны кабина в палате пребывания инвалида на кресле-коляске (стационаре) |   |   |   |  |              |              |               |                  |    |
|     |  | 1 | 1 | 1 | Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»   | м            | 0,26         | Не менее 0,75 | п.5.3.3 рис.Д.11 |    |
|     |  | 1 | 1 | 1 | Ширина кабины «К»  | м            | 1,59         | Не менее 1,65 |                  |    |
|     |  | 1 | 1 | 1 | Глубина кабины «К»   | м            | 1,45         | Не менее 1,8  |                  |    |
|     |  | 1 | 1 | 1 | Ширина двери кабины «К»  | м            | 0,60         | Не менее 0,9  |                  |    |
|     |  | 0 | 1 | 1 | Опорные поручни «О», «К»   | наличие      | отсутствует  |               |                  |    |
|     |  | 0 | 1 | 1 | Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»   | наличие      | отсутствует  |               |                  |    |
|     |  | 0 | 1 | 1 | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие      | отсутствует  |               | п. 5.3.6         |    |
|     |  | 0 | 1 | 1 | Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У»  | наличие      | отсутствует  |               | п.5.5.1          |    |
| 5.3 | Кабина душевая закрытая  |   |   |   |  |              |              |               |                  |    |
|     | кабина в палате пребывания инвалида на кресле-коляске (стационаре)               |   |   |   |  |              |              |               |                  |    |
|     |  | 1 | 1 | 1 | Ширина двери кабины «К»  | м            | 0,6          | 0,9           | п.5.3.3          |    |
|     |  | 1 | 1 | 0 | Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»  | соответствие | соответствие | Наружу        | п.5.3.5          |    |
|     |  | 0 | 0 | 0 | Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»  | соответствие | 0,0          |               |                  |    |
|     |  | 1 | 1 | 0 | Нескользящий пол «С», «О», «К», «Г», «У»   | соответствие | соответствие |               |                  |    |
|     |  | 1 | 1 | 1 | Ширина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»   | м            | 0,9          | не менее 0,9  |                  |    |
|     |  | 1 | 1 | 1 | Глубина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»  | м            | 0,8          | не менее 1,5  |                  |    |
|     |  | 1 | 1 | 1 | Высота переносного или складного сиденья «К», «О», «С»   | м            | 0,48         | 0,48          | п. 5.3.5         |    |
|     |  | 1 | 1 | 1 | Ручной душ   | наличие      | наличие      |               |                  |    |
|     |  | 0 | 1 | 1 | Настенные поручни  | наличие      | отсутствует  |               |                  |    |
|     |  | 0 | 1 | 1 | Кран с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа)   | наличие      | отсутствует  |               | п. 5.3.9         |    |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  | 7       | 8          | 9             | 10              | 11 |
|---|---|---|---|---|--|---------|------------|---------------|-----------------|----|
|   |   |   |   |   | «К», «С», «О»  |         |            |               |                 |    |
|   |   | 1 | 1 | 1 | Глубина сиденья О», «С», «К»   | м       | 0,40       | не менее 0,48 | п.5.3.5         |    |
|   |   | 1 | 1 | 1 | Длина сиденья О», «С», «К»   | м       | 0,45       | не менее 0,85 |                 |    |
|   |   | 1 | 1 | 1 | Размеры кабины в плане: ширина «К»:  | м       | 1,45       | Не менее 1,8  | п.5.3.7. табл.1 |    |
|   |   | 1 | 1 | 1 | Глубина «К»  | м       | 1,59       | Не менее 1,8  |                 |    |
|   |   | 1 | 1 | 1 | Ширина двери кабины «К»  | м       | 0,6        | 0,9           | п.5.3.3         |    |
|   |   | 0 | 1 | 1 | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | отсутствие |               | п. 5.3.6        |    |
|   |   | 0 | 1 | 1 | Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,35 м «К», «О», «С», «Г», «У»                             | наличие | отсутствие |               | п.5.3.6         |    |
|   |   | 0 | 0 | 0 | Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»  | м       | 0,0        | Не менее 2,4  | п.5.3.8         |    |
|   |   | 0 | 0 | 0 | То же, без скамей «К»  | м       | 0,0        | Не менее 1,8  |                 |    |
|   |   | 0 | 0 | 0 | Ширина проходов между рядами кабин «К»   | м       | 0,0        | Не менее 1,8  | п.5.3.8         |    |
|   |   | 1 | 1 | 1 | Ширина кабины личной гигиены женщин «К»  | м       | 1,45       | не менее 1,8  | п.5.3.7. табл.1 |    |
|   |   | 1 | 1 | 1 | Глубина кабины личной гигиены женщин «К»   | м       | 1,59       | не менее 2,6  | п.5.3.7. табл.1 |    |
|   |   | 0 | 1 | 1 | Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН душевой кабине (в случае недоступности душевой кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»                    | наличие | отсутствие |               | п.5.5.1         |    |

| 6   | Автостоянки                              |   |   |   |  |         |             |  |          |  |
|-----|--|---|---|---|--|---------|-------------|--|----------|--|
| 6.1 | Места для парковки автомобилей инвалидов |   |   |   |  |         |             |  |          |  |
|     | Название зоны                            |   |   |   | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)   |         |             |  |          |  |
|     |  | 0 | 1 | 1 | Места для транспорта инвалидов «К», «О»  | наличие | отсутствует | Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места) | п. 4.2.1 |  |
|     |  | 0 | 1 | 1 | Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»                               | м       | 0,0         | Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)               | п. 4.2.2 |  |
|     |  | 0 | 1 | 1 | Ширина зоны для парковки «К»   | м       | 0,0         | 3,6  | п. 4.2.4 |  |
|     |  | 0 | 1 | 1 | Длина зоны для парковки «К»  | м       | 0,0         | 6,0  |          |  |
|     |  | 0 | 1 | 1 | Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К» | наличие | отсутствует |  | п. 4.2.1 |  |
|     |  | 0 | 1 | 1 | Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной                       | наличие | отсутствует |  |          |  |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6                                       | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|   |   |   |   |   | поверхности (стене, столбе, стойке) «К» |   |   |   |    |    |

**Примечание:**

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетизируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю».
6. Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету:

240-21-92

телефон

Согласовано:

телефон

Должность

*Главный врач*

Должность руководителя обследованного объекта

О.А. Юмеров

ФИО

*А.Ю. Рязанкин*

ФИО



«17» апреля 2017г.



2017г.